



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӨМ

от 08 августа 2023 г.
с. Койгородок

№ 38/08

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Койгородский» от 19.08.2019 № 34/08 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Койдин»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования муниципального района «Койгородский»,

администрация МР «Койгородский» постановляет:

1. Внести в схему теплоснабжения сельского поселения «Койдин», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Койгородский» от 19.08.2019 № 34/08, изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 31.03.2021г. № 50/03 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Койгородский» от 19.08.2019 № 39/08 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Койдин»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Совета и администрации МР «Койгородский».

Глава МР «Койгородский» - руководитель
администрации МР «Койгородский»



Изменения, вносимые в постановление администрации МР «Койгородский» от 19.08.2019 № 34/08:

1. Главу 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции – «Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника теплоснабжения»:

1) Замена котла на котельной «Центральная» в п. Койдин на аналогичный;

2) В связи с изношенностью оборудования и здания котельной «Центральная» п. Койдин предусмотреть строительство блочно-модульной котельной котельной «Центральная» на биотопливе (пеллетах) пст. Койдин, ул. Авиационная д. б/н, мощностью – 2,58 Гкал/час, с обеспечением объекта резервным источником электроснабжения и топлиохранилищем (складом) с последующим закрытием находящейся в зоне подтопления существующей котельной «Центральная» п. Койдин;

2. В Главу 6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них» добавить абзац следующего содержания:

Перекладка сетей теплоснабжения от существующего теплового колодца (ТК) по ул. Комарова до новой блочно-модульной котельной (БМК) котельная «Центральная» пст. Койдин, по ул. Авиационной, д. б/н, протяженностью: 300 п.м., Ду=159 мм., материал трубы ППУ-ПЭ изоляция.

3. Таблицу 9.1 Главы 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в следующей редакции:

«Таблица 9.1. – Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Период	Объем финансирования, тыс. руб.
1	Замена котла на котельной «Центральная» в п. Койдин на аналогичный	2023	1000,00
2	Строительство блочно-модульной котельной котельной «Центральная» на биотопливе (пеллетах) пст. Койдин, ул. Авиационная д. б/н, мощностью – 2,58 Гкал/час с обеспечением объекта резервным источником электроснабжения и топлиохранилищем (складом)	2024	80 000,00
3	3) Перекладка сетей теплоснабжения от существующего теплового колодца (ТК) по ул. Комарова до новой блочно-модульной котельной (БМК) котельная «Центральная» пст. Койдин, по ул. Авиационной, д. б/н, протяженностью: 300 п.м., Ду=159 мм., материал трубы ППУ-ПЭ изоляция.	2024	1 900,00